

RITABLE

Меры предосторожности и технические условия монтажа:

Использование каких-либо уплотнительных материалов (льна, фум-ленты и др.) на без резьбовых фитингах (соединяющих PEX трубопроводы друг с другом) не допускается.

Фитинги выполненные из латуни, при укладке в стяжке пола, требуется изолировать, во избежание прямого контакта с щелочной бетонной примесью. На фитинги из полифенилсульфона (PPSU) это требование не распространяется.

Фитинги которые являются неразъемными пресс-соединениями, использовать повторно строго не рекомендуется, физическое повреждение при демонтаже может привести к утрате гарантии производителя.

Не допускать контакта фитингов PPSU (полифенилсульфона) и трубопроводов PE-Xa с липкой лентой, краской, монтажной пеной, герметиками, а также с веществами содержащими пластификаторы и с другими средствами, в состав которых входят растворители, поскольку в них могут содержаться вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на долговременные характеристики материалов и привести к утрате гарантии завода изготовителя.

Запрещается делать два и более расширения подряд на одном месте без поворота инструмента или вращения инструмента. Обязательно после каждого расширения следует поворачивать инструмент на 15– 45°. Обязательно проводите проверку целостности и работоспособности инструмента. Проведение монтажных работ с поврежденными элементами или не полностью функционирующим инструментом – не допускается и строго запрещено.